



جامعة القاهرة  
Cairo University

معمل اختبار المواد  
Materials Testing Lab



كلية الهندسة  
Faculty of Engineering

Your Ref. Date: 15/1/2020

Applicant:

الشركة الهندسية للمنتجات الخرسانية ( تكلوكريت )

Lab Ref. No.: MTL145-3/2020

مشروع : المينى النمطى لهيئة الاستثمار - الوادى الجديد  
تنفيذ : شركة الوادى للمقاولات والتوريدات

Date: 16/1/2020

Specimens:

عدد ٣ عينات مقطوعة من ٣ بلاطات انترلوك مستطيل باركيه ٨ اسم  
موردة بمعرفة العميل

RESULTS OF WATER ABSORPTION TEST

Sp. No.	Weight of Oven-Dry Specimen (g)	Weight of Saturated Specimen in air (g)	Weight of Absorbed Water (g)	Absorption (%)	Remarks
1	3638	3735	97	2.67	رمادى
2	3690	3791	101	2.74	
3	3563	3652	89	2.50	

Head of Materials Testing Lab

(Prof. Dr. Mohamed Mohsen El-Attar)