

Your Ref Date: 1/1/2020

Applicant: وزارة الاسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

Lab Ref. No.: MTL/5-3/2020

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة
 العملية : عملية تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقى لمدينة برج العرب .
 الشركة المنفذة : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

Date : 1/1/2020


Specimens: عدد ٦ عينات إنترلوك مستطيل ٦ سم

النتاج الشركة الهندسية للمنتجات الخرسانية تكنولوجيت موردة بمعرفة العميل

RESULTS OF A COMPRESSION TEST

No.	Weight (g)	Average Measured Dimensions (Upper Loaded Surface) (mm)			Failure Load (kg)	Compressive Strength (kg/cm ²)	Remarks
1	2630	185	85	61	52900	336.4	إنترلوك رمادى
2	2610	185	85	60	61300	389.8	إنترلوك رمادى
2	2595	185	85	60	53450	339.9	إنترلوك رمادى
2	2580	185	85	60	60150	382.5	إنترلوك أحمر
2	2575	185	85	60	58600	372.7	إنترلوك أحمر
2	2590	185	85	60	58100	369.5	إنترلوك أحمر

Head of Materials Testing Lab.



(Prof. Dr. Mohamed Mohsen El-Attar)